

Biała Podlaska, dnia 05.09.2012r.

RT-4201/28/2466/2012

Białskie Wodociągi i Kanalizacja
„WOD-KAN” Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska

W odpowiedzi na pismo nr WI.7013.3.2012.AWA3 Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie wydania warunków technicznych na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z ulicy Lipowej w Białej Podlaskiej, BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. informuje, że:

Sieć wodociągowa:

- dostawa wody wymaga realizacji sieci wodociągowej z rur PE/PCV o \varnothing 110mm, włączonej do istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur PCV o \varnothing 225mm w ul. Jana Pawła II.
W oparciu o zaprojektowaną sieć wodociągową rozwiązać przyłącza do budynków.

Sieć kanalizacji ściekowej:

- odprowadzenie ścieków wymaga realizacji sieci kanalizacji ściekowej rur PCV o \varnothing 200mm, włączonej do projektowanego kanału ściekowego rur PCV o \varnothing 200mm w ul. Jana Pawła II.
W oparciu o zaprojektowaną sieć kanalizacji ściekowej rozwiązać przyłącza do budynków.

Część A

WARUNKI OGÓLNE

1. Sieci i przyłącza mogą być wykonywane tylko w oparciu o uzgodnioną ze Spółką dokumentację projektową opracowaną na podstawie niniejszych warunków.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację sieci i przyłącza można powierzyć tylko podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia.
3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Spółką należy dokonywać w fazie projektu przedkładając do uzgodnienia dwa egz. dokumentacji /1 egz. uzgodnionej dokumentacji projektowej należy nieodpłatnie przekazać do zarchiwizowania w Spółce/.
4. W opracowaniach projektowych przyłączy do obiektów istniejących posiadających lokalne źródła zaopatrzenia w wodę, zbiorniki bezodpływowe ścieków, należy uwzględnić adaptację istniejących instalacji i urządzeń obiektu do obowiązujących norm. Nie mogą podlegać adaptacji instalacje i urządzenia niesprawne technicznie.
5. Spółka zapewnia nieodpłatny nadzór techniczny nad prowadzoną budową sieci i przyłącza.
6. W projekcie przyłącza projektant określa sposoby pomiaru ilości dostarczanej wody i odbieranych ścieków.
7. Przyłącze pozostaje na stanie i w eksploatacji inwestora.
8. Warunki niniejsze ważne są dwa lata od daty wydania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. Dz.U. Nr 72 poz.747 z późn.zm.
2. Przepisy Prawa Budowlanego
3. Przepisy i normy branżowe

Warunki otrzymują:

1. Adresat + Warunki część A*
2. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY INŻYNIER

inż. Zygmunt Jarosz