

JRP/ 35 /BP/2011

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 „**Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „**Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

1. PYTANIE:

Czy w garażu kompaktora należy przewidzieć miejsce składowania paliwa?

ODPOWIEDŹ:

Nie. W budynku garażu Zamawiający nie przewiduje miejsca składowania paliwa.

Obok budynku garażu dla kompaktora, w odległości zgodnej z prawem polskim

Wykonawca winien zlokalizować mobilną stację dystrybucji paliwa.

Zamawiający modyfikuje treść PFU poprzez dodanie pkt. B.2.3.1.5.4 o treści:

Mobilna stacja dystrybucji paliwa. Zamawiający oczekuje dostawy i zamontowania naziemnego, dwu płaszczonego zbiornika do przechowywania oleju napędowego, wykonanego z polietylenu o średniej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV o pojemności minimalnej 15 000 dm³,

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji zbiornika paliw w lokalizacji zapewniającej dojazd do zbiornika zarówno pojazdów kołowych jak i kompaktora

Zamawiający wymaga posadowienia zbiornika na stabilnej płycie fundamentowej.

Lokalizacja zbiornika z uwzględnieniem Prawa Krajowego w szczególności przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Wyposażenie:

- *system grzewczy pozwalający na utrzymanie właściwej gęstości oleju przy bardzo niskich temperaturach*
- *czujnik wycieku do przestrzeni między zbiornikami,*
- *system monitorujący kontrolę poziomu oleju w zbiorniku z przekazem sygnałów do Dyspozytorni Zakładu*
- *właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym*
- *właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym*
- *króciec do napełniania zbiornika*
- *dystrybutor oleju napędowego z pomiarem ilości wydanej paliwa.*

*W związku z powyższym zamawiający modyfikuje **załącznik nr 9/2 - wzór wykazu cen (IDW)** poprzez dodanie punktu 4.1.3.1. Mobilna stacja dystrybucji paliwa*

4.1.3.1.	Mobilna stacja dystrybucji paliwa		
----------	-----------------------------------	--	--

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński