

Biała Podlaska dnia 21.09.2010r

BWiK
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska

RT-4201/38/ BP/2010

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych na dostawę wody i odprowadzenia ścieków z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Białej Podlaskiej, Spółka z o.o. Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” informuje, że:

Sieć wodociągowa:

- dostawa wody wymaga zaprojektowania sieci wodociągowej z rur PE o średnicy \varnothing 160mm, włączonej do projektowanej sieci wodociągowej na wysokości ul. Langiewicza do w/w Zakładu.

Sieć kanalizacji ściekowej:

- odprowadzenie ścieków wymaga zaprojektowania sieci kanalizacji ściekowej, włączonej do projektowanej sieci kanalizacji ściekowej na wysokości ul. Langiewicza do w/w Zakładu.

W oparciu o zaprojektowane sieci wod-kan. rozwiązać przyłącze do Zakładu Zagospodarowania Odpadów .

Trasy sieci i przyłącza wod-kan. należy uzgodnić w wersji roboczej (przed złożeniem projektu na ZUDP) w BWiK p.214.

WARUNKI OGÓLNE

1. Sieci i przyłącza mogą być wykonywane tylko w oparciu o uzgodnioną ze Spółką dokumentację projektową opracowaną na podstawie niniejszych warunków.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację sieci i przyłącza można powierzyć tylko podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia.
3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Spółką należy dokonywać w fazie projektu przedkładając do uzgodnienia dwa egz. dokumentacji /1 egz. uzgodnionej dokumentacji projektowej należy nieodpłatnie przekazać do zarchiwizowania w Spółce /.
4. W projekcie przyłącza projektant określa sposoby pomiaru ilości dostarczanej wody i odbieranych ścieków .
5. Warunki niniejsze ważne są dwa lata od daty wydania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. Dz.U. Nr 72 poz.747
2. Przepisy Prawa Budowlanego
3. Przepisy i normy branżowe

Warunki otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY INŻYNIER

inż. Zygmunt Jarosz