


W ZŁĄCZU STOSOWAĆ
PRZEWÓD LgY6mm² Z
ZACISKANYMI KOŃCÓWKAMI

UKŁAD SIECI - TN
OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ-SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

	PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ BYKOWSKI 21-500 BIAŁA PODLASKA UL.PIASKOWA 12/60		INWESTOR: BWiK "WOD-KAN" Sp. z o.o. NARUTOWICZA 35A, 21-500 BIAŁA PODLASKA OBIEKT: PRZYŁĄCZE KABLOWE NN DZ.NR GEOD.2182/1 UL.CHŁOPICKIEGO,BIAŁA P.	
	PROJEKTANT: techn.Macej Łojek upr. 735/BP/94		TREŚĆ: ZŁĄCZE KABLOWO-LICZNIKOWE	NR RYS. 3
SPRAWDZAJĄCY: inż. G.Bykowski upr. 880/BP/98			SKALA: DATA: 10.2011	