

Biała Podlaska 28.04.2011r

RI/ 43 /BP/2011

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp z o.o. w Białej Podlaskiej,
ul. Narutowicza 35a udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące przetargu na : **Budowę kanału ściekowego w ul. Janowskiej na odcinku od posesji nr 57 do nr 65 w Białej Podlaskiej.**

1. Proszę o wyjaśnienie jakie mają być zastosowane studnie rewizyjne DN 1000 przy budowie w/w kanalizacji sanitarnej , gdyż w przedmiarze występują studnie betonowe natomiast w projekcie budowlanym studnie z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Należy przyjąć studnie żelbetonowe DN 1000mm z włazem typu ciężkiego 40T żeliwne z wypełnieniem betonowym.