

Przetarg k sil.Chłopickiego-pytanie

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Budowę kanału ściekowego w ul. Józefa Chłopickiego w Białej Podlaskiej, znak: 3/TIz/2013, wpłynęło zapytanie dotyczące poziomu wód gruntowych oraz ilości godzin pompowania wód gruntowych.

Odpowiedź:

Według opinii projektanta poziom wód gruntowych występuje na głębokości ok. 3,0m ppt - ilość godzin pompowania należy przyjąć wg. kalkulacji własnej.

Dyrektor Techniczny
Główny Inżynier
inż. Jerzy Kułaga