



1. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ Z PRĘTA FeZn FI 8
2. ZWODY PIONOWE Z PRĘTA FeZn F 6 mm UKŁADAĆ W RURKACH RVS 18 p/t
3. ZWODY PIONOWE POŁĄCZYĆ Z POKRYCIEM DACHU (BLACHODACHÓWKĄ) .
4. ZAPEWNIĆ TRWAŁĄ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI CZĘŚCIAMI POKRYCIA DACHOWEGO
5. KOMINY POŁĄCZYĆ Z POKRYCIEM ZA POMOCĄ PRĘTA FI 8 FeZn FI 8 mm I POŁĄCZYĆ Z POKRYCIEM
6. ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,00 m OD ZIEMI WE WNEKACH ZAMYKANYCH DRZWICZKAMI 15x15 cm.
7. UZIOM WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 25x4 UKŁADANEGO W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,6 m



Plac Szkolny Dwór 28  
21-500 Biała Podlaska  
tel. (0-83) 342-00-36

INSTALACJA ODGROMOWA			
OBIEKT: MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPNEJ BWR <sup>TM</sup> WOD-KAN <sup>TM</sup>			
OPRACOWALI:	Imię i Nazwisko	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98	
BRANŻA:		ELEKTR.	DATA: V. 2006 r.
		SKALA:	NR RYS. 6