



RDZDZIELNICA NAŚCIENNA XL 195 (nr ref.6011 37)
 Z DRZWIČZKAMI IZOLACYJNYMI BIAŁYMI "FAEL-LEGRAND"
 $P_i = 76,23 \text{ kW}$
 $k_j = 1$
 $P_s = 76,23 \text{ kW}$
 $\cos \phi_i = 0,85$
 $I_s = 129,59 \text{ A}$
 $I_b = 160 \text{ A}$

SYSTEM SIECI - TN
 DCHRONA DD PORAŻEN-SZYBKIE WYŁĄCZENIA ZASILANIA



Plac Szkolny Dwór 28
 21-500 Białą Podlaska
 tel. (0-83) 342-00-36

TABLICA TR			
OBIEKT:	MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPNEJ BWK "WOD-KAN"	PROJEKTANT:	
OPRACOWALI:	Imię i Nazwisko	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
BRANŻA:	ELEKTR.	DATA:	V. 2006 r.
		SKALA:	
		NR RYS.	7