


1. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAĆ POKRYCIE DACHU BLACHĄ
2. ZWODY PIONOWE Z PRĘTA FeZn F 6 mm UKŁADAĆ W RURKACH RVS 18 p/t
3. ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,30 m OD ZIEMI WE WNEKACH ZAMYKANYCH DRZWI CZYLI 15x15 cm.
4. ZAPEWNIĆ TRWAŁĄ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI CZĘŚCIAMI POKRYCIA DACHOWEGO
5. UZIOM WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 25x4 UKŁADANEGO W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,6 m
6. UZIOM POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

	PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ BYKOWSKI 21-500 BIAŁA PODLASKA UL. PIASKOWA 12/60		INWESTOR: BWM "WOD-KAN" Sp. z o.o. UL. NARUTOWICZA 35A, 21-500 BIAŁA PODLASKA	
	PROJEKTANT: inż. G. Bykowski upr. 880/BP/98		TREŚĆ: INSTALACJA ODGROMOWA	NR RYS: 4
SPRACOWYDZAJĄCY: techn. M. Lolek upr. 735/BP/94				