

**ZAMAWIAJĄCY;      BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
**„WOD - KAN” SPÓŁKA Z O.O.**  
**21-500 BIAŁA PODLASKA**  
**ul. NARUTOWICZ 35 A**  
**tel. (083) 342-60-71/73    fax. (083) 342-29-13**  
**e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl**

**Znak : NZ-241/078/2015**

**Biała Podlaska dn.29.12.2015r.**

**S P E C Y F I K A C J A**  
**I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A**

**D O T Y C Z Y**

**Dostawy wodomierzy do wody zimnej**  
**dla Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o.**  
**w Białej Podlaskiej**

**Zatwierdzam :**

.....

# **SPECYFIKACJA**

## **ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **I. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 35a tel.(083) 342-60-71 do 73, fax. (083) 342-29-13, sekretariat@bwikwodkan.pl zwanym dalej zamawiającym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę wodomierzy do wody zimnej dla potrzeb Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o w Białej Podlaskiej zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielanej w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej dnia 31.12.2015r.

### **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWY- OPIS:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej na potrzeby Spółki w 2016 roku.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do niniejszej specyfikacji jako załącznik Nr 2.

### **III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA OSTATECZNA stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim na formularzu dostarczonym przez zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Oferenci, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń i dokumentów zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty musi być podpisana przez osobę, która zgodnie z przepisami prawa jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Oferta musi odpowiadać :
  - zasadom określonym w Regulaminie postępowania dla procedury przetargowej udzielanej w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podl.
  - warunkom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6. Oferent zamieści ofertę w trwale zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, które:
  - będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w pkt.I siwz
  - będą posiadać oznaczenia „oferta na dostawę wodomierzy do wody zimnej”, oraz „nie otwierać przed dniem 19.01.2016 do godz.11<sup>00</sup>”, umieszczone na kopercie zewnętrznej.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z przetargu.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

#### **IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW**

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy, którzy udokumentują przez złożenie stosownych zaświadczeń i oświadczeń, że spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.20 Regulaminu.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wymagany termin płatności 30 dni po otrzymaniu faktury.
5. Zapoznali się i przyjmują wszystkie warunki wymienione w niniejszej specyfikacji.
6. Posiadają dokument autoryzacji wystawiony przez producenta, oraz dokument potwierdzający gwarancję dostaw wystawiony przez producenta, a powyższe dokumenty dostarczą przy zawarciu umowy.
7. Dostarczone wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta i powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia- załącznik Nr 2.

#### **V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW**

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik Nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 18 Regulaminu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w/g. załącznika Nr 3 do SIWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / data wystawienia odpisu nie dłuższa niż 3 miesiące przed data złożenia dokumentu do Zamawiającego/
4. Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio,

że wykonawca nie zalega z opłatami podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Parafowany wzór umowy w/g. załącznika Nr 4 do SIWZ
7. Atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną.
8. Deklarację zgodności na oferowane wodomierze.
9. Karty katalogowe dla każdego typu wodomierza.
10. Wypełniony i podpisany załącznik Nr 2.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt od 1 do 9 składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

## **VI. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Do dnia 31.12.2016 roku - sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, lecz nie częściej niż 5 / pięć/ razy w roku , w ciągu 14 dni po złożeniu faksem zamówienia w tym terminie towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat.

## **VII. WADIUM**

Oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości **3000,00zł** /słownie : trzy tysiące złotych /. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w :

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium w formie pieniądza oferent wniesie do kasy Spółki BWiK lub na konto BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w banku **BGŻ SA O/Biała Podlaska Nr 06 2030 0045 1110 0000 0008 8170** / z dopiskiem wadium na przetarg dostawa wodomierzy/ oryginał lub zamieścić w ofercie.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium jeżeli:

- upłynął termin związania z ofertą,
- zawarto umowę w sprawie zamówienia,
- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium niezwłocznie na wniosek oferenta:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku gdy:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## **VIII. KRYTERIA OCENY OFERT**

Cena oferty - **100%**

Zamawiający wybierze najbardziej korzystną cenowo ofertę oferenta, który spełnił warunki określone w niniejszej SIWZ.

## **IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM**

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i dokumenty składane przez zamawiającego i oferentów wymagają formy pisemnej.
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i dokumenty składane przez oferentów przekazywane są na adres:  
**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o.**  
**ul. Narutowicza 35a 21-500 Biała Podlaska**  
**tel./083/ 342-06-71 do 73, fax. /083/ 342-29-13,**  
**e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl**
3. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest **Jan Rybiński - tel. /083/ 342-60-71 do 73,**

## **X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego BWiK „WOD-KAN” Spółka z o.o. ul. Narutowicza 35a w Sekretariacie Spółki pok. 201 osobiście lub za pośrednictwem poczty- kuriera w zamkniętej kopercie w terminie **do dnia 19 stycznia 2016r. do godz. 11.<sup>00</sup>.**
2. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone oferentom.

## **XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ**

Każdy oferent ma prawo zwrócić się na piśmie o wyjaśnienie SIWZ, zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi oferentom bez ujawnienia źródła zapytania, którzy pobrali SIWZ i złożyli zapytanie w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

## **XII. OKRES ZWIĄZANIA Z OFERTĄ**

Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

Zamawiający otworzy koperty z ofertami złożonymi w terminie w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego ul. Narutowicza 35a w Białej Podlaskiej pok.309 II piętro w **dniu 19 stycznia 2016r. o godz. 11<sup>15</sup>**.

### **XIV. TRYB OTWARCIA OFERT**

Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunków płatności zawartych w ofercie. Oceny ofert dokona komisja przetargowa, w pierwszej kolejności ocenie podlegało będzie spełnienie warunków formalnych.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli nie spełnia wymogów określonych w art.77 Regulaminu, oraz jeżeli:

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 76 Regulaminu lub błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca który w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- nie spełnia warunków określonych niniejszej SIWZ
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

### **XV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY**

1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę i adres oferenta, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
2. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi oferenta o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki o unieważnieniu postępowania.

### **XVI. PROTESTY I ODWOŁANIA**

1. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia, oraz nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert dotyczący postanowień SIWZ.
2. Protest musi być wniesiony w terminie, na piśmie i umotywowany, powinien wskazywać o protestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także

zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

3. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.
4. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
5. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Zarządu Spółki w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.

## **XVIII. ZAŁĄCZNIKI**

Integralną częścią SIWZ są n/w załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - wzór oferty ostatecznej
2. Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia do art. 18 Regulaminu
4. Załącznik Nr 4 - wzór umowy

Ponadto wymagane są pozostałe załączniki określone w Dziale V SIWZ .

.....  
/ podpis i pieczęć /

## Załącznik Nr 1

.....  
pieczętka firmowa oferenta

.....dnia.....

### OFERTA OSTATECZNA

1. W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wodomierzy do wody zimnej dla potrzeb Spółki na rok 2016 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: .....zł, słownie złotych.....  
...../  
z określeniem cen jednostkowych w załączniku Nr 1 Formularz cenowy.
2. Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia sukcesywnie wg. składanych zamówień do dnia 31.12.2016 roku.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Przyjmujemy termin płatności przelewem 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
6. Okres udzielonej gwarancji na wykonane zamówienie wynosi 24 miesiące licząc od dnia zamontowania każdego dostarczonego wodomierza.
7. Upoważniamy zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie przedłożonych zaświadczeń i oświadczeń.
8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe / art. 272 KK /
9. Załączniki - oświadczenia - dokumenty:
  - 9.1 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 2
  - 9.2 Oświadczenie do art.18 Regulaminu - załącznik Nr 3
  - 9.3 Inne oświadczenia i dokumenty

Data .....

.....  
Pieczęć i podpis oferenta



## Załącznik Nr 2

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena Jednost. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	<p><b>Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, suchobieżny.</b>            Bez uszczeltek, nakrętek i łączników</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DN- 15 mm</li> <li>- L – 110 mm</li> <li>- qn- 1,5m<sup>3</sup>/h</li> <li>- qmax. – 3m<sup>3</sup>/h</li> <li>- gwint króćca wodomierza G3/4</li> <li>- cecha legalizacji 2016r.</li> <li>- nowy nie używany</li> <li>- wodomierz powinien odpowiadać wymogom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154 i posiadać aktualne zatwierdzenia typu GUM,EEC lub MID.</li> <li>- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 klasa B w poziomej i A w pionowej pozycji zabudowy.</li> <li>- blokada pełnego obrotu liczydła o 355<sup>o</sup></li> <li>- dwie osie łożyskowe wirnika</li> <li>- brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodom.</li> <li>- zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego przewyższające RN 14154</li> <li>- wodomierz niewrażliwy na zakłócenia wywołane przez elementy przed wodomierzem.</li> <li>- modułarne liczydło- możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodom. bez zrywania plomby legalizacyjnej.</li> <li>- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout.RF</li> </ul>	szt.	62,-		

2.	<p><b>Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, max. 30° C – suchobieżny.</b>  bez łączników , nakrętek i uszczelek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DN - 20 mm</li> <li>- L - 130 mm</li> <li>- qn - 1,5 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- q max - 3 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- gwint króćca wodomierza G1</li> <li>- cecha legalizacji 2016r.</li> <li>- nowy nie używany</li> <li>- wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom zawartych w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154 i posiadać aktualne zatwierdzenia typu GUM,EEC lub MID</li> <li>- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO4064 klasa B w poziomej i A w pionowej pozycji zabudowy.</li> <li>- blokada pełnego obrotu liczydła o 355°.</li> <li>- dwie osie łożyskowe wirnika.</li> <li>- brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodom.</li> <li>- zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego przewyższające wymagania RN 14154.</li> <li>- wodomierz niewrażliwy na zakłócenia wywołane przez elementy przed wodomierzem.</li> <li>- modułarne liczydło – możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji bez zrywania plomby legalizacyjnej.</li> <li>- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF</li> </ul>	szt.	1258,-		
		kpl.	100,-		
3.	<p><b>Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny do wody zimnej max. 30° C</b>  bez łączników, nakrętek i uszczelek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DN - 20 mm</li> <li>- L - 190mm</li> <li>- Q<sub>3</sub> – 4,0m<sup>3</sup>/h</li> <li>- R ≥ 250</li> <li>- gwint króćca wodomierza G1</li> <li>- cecha legalizacji 2016r.</li> <li>- nowy nie używany</li> <li>- wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID.</li> <li>- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4964 klasa C w dowolnej pozycji zabudowy,</li> </ul>	szt.	33,-		
		kpl.	10,-		

	<p>C-H, C-V lub <math>R \geq 250</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczydło wodomierza odporne na zaparowanie i zanieczyszczenia.</li> <li>- bębniaki liczydła w kapsule wypełnionej specjalną cieczą.</li> <li>- wodomierz całkowicie odporny na zewnętrzne pole magnetyczne.</li> <li>- bezpośrednia transmisja obrotów wirnika do liczydła – brak sprzęgła magnetycznego.</li> <li>- modułowe liczydło- możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodom. bez zrywania plomb legalizacyjnej.</li> <li>- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF.</li> </ul>				
4.	<p><b>Wodomierz wielostrumieniowy mokrobieżny do wody zimnej max. 30<sup>0</sup> C</b> bez łączników, nakrętek i uszczeltek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DN - 25 mm</li> <li>- L - 260 mm</li> <li>- <math>Q_3 - 6,3m^3/h</math></li> <li>- <math>R \geq 160</math></li> <li>- gwint króćca wodomierza G 1 ¼</li> <li>- DN – 32 mm</li> <li>- L- 260mm</li> <li>- <math>Q_3 - 10,0m^3/h</math></li> <li>- <math>R \geq 160</math></li> <li>- gwint króćca wodomierza G 1 ½</li> <li>- DN- 40 mm</li> <li>- L- 300 mm</li> <li>- <math>Q_3 - 16,0m^3/h</math></li> <li>- <math>R \geq 160</math></li> <li>- gwint króćca wodomierza G 2</li> <li>- cecha legalizacji 2016r. w/w wodomierzy</li> <li>- nowe nie używane</li> <li>- wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID.</li> <li>- zabudowa poziom- klasa metrologiczna C-H lub <math>R \geq 160</math></li> <li>- liczydło wodomierzy odporne na zaparowanie i zanieczyszczenia.</li> <li>- bębniaki liczydła w kapsule wypełnionej specjalną cieczą.</li> <li>- wodomierze całkowicie odporne na zewnętrzne pole magnetyczne.</li> <li>- modułowe liczydło- możliwość montażu</li> </ul>	<p>szt.</p> <p>kpl</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>27,-</p> <p>10,-</p> <p>15,-</p> <p>6,-</p>		

	<p>zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji bez zrywania plomb legalizacyjnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przystosowane do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF.</li> </ul>				
5.	<p><b>Wodomierz przemysłowy prosty kołnierzowy do wody zimnej max. 50°C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DN – 50 mm</li> <li>- L- 200mm</li> <li>- Q<sub>3</sub> – 25,0m<sup>3</sup>/h</li> <li>- R≥ 315</li> <li>- nowy nie używany</li> <li>- cecha legalizacji 2016r.</li> <li>- wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID</li> <li>- zabudowa poziom- klasa metrologiczna C-H R≥315</li> <li>- hermetyczne liczydło- stopień ochrony IP68</li> <li>- wodomierz o wysokiej czułości eksploatacyjnej pomiar zużycia o relatywnie małych strumieniach objętości.</li> <li>- wodomierz o wysokiej odporności na przeciążenia.</li> <li>- niewymagany odcinek prosty przed i za wodom.</li> <li>- możliwość zabudowy nadajników impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnych.</li> <li>- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF.</li> </ul>	szt.	2,-		
6.	<p>Moduł radiowy o dwukierunkowej transmisji programów i jednokierunkowej transmisji danych pracujący w paśmie 868 MHz, współpracujący z obecnie użytkowanym przez BWiK oprogramowaniem do radiowego odczytu Sensus Scout .</p> <p>Wymagania techniczne;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praca baterii w module radiowym min. 10 lat</li> <li>- bateria zintegrowana z modułem</li> <li>- moc modułu – 25mW</li> <li>- szczelna obudowa- praca pod wodą</li> <li>- temperatura pracy od -10 do +50°C</li> </ul>	szt.	200,-		
7.	Podkładka wodomierza :				

- DN 15	<b>szt.</b>	150,-		
- DN 20	<b>szt.</b>	3000,-		
- DN 25	<b>szt.</b>	60,-		
- DN 32	<b>szt.</b>	40,-		
- DN 40	<b>szt.</b>	20,-		
- DN 50	<b>szt.</b>	10,-		
Łącznik wodomierza :				
- DN 20	<b>kpl.</b>	10,-		
- DN 25	<b>kpl.</b>	10,-		
<b>Razem złotych:</b>				

Załącznik Nr 2 zawiera 7 / słownie ; siedem / pozycji.

.....  
pieczęć i podpis oferenta

**Załącznik Nr 3**

.....dnia.....

.....  
pieczętka firmowa oferenta

## O Ś W I A D C Z E N I E

Do art. 18 ust.1 Regulaminu

Oświadczam, że reprezentowana firma:

- a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- d/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....  
pieczętka i podpis oferenta

PROJEKT UMOWY NR .....

została zawarta w dniu ..... pomiędzy : Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000088316 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego /kapitał zakładowy 62.475.000,00zł/ zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez :  
- mgr inż. Zygmunt Król - Prezes Zarządu

a :

.....  
.....  
z siedzibą w ..... wpisaną do .....  
.....  
prowadzonego przez .....  
..... /kapitał zakładowy ...../  
zwany dalej „DOSTAWCĄ” reprezentowanym przez :

- 1 .....
  - 2 .....
- na podstawie dokonanego przez „ZAMAWIAJĄCEGO” wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej udzielanej w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wodomierzy do wody zimnej na potrzeby Spółki w roku 2016 określonych w złożonej ofercie z dnia .....  
- załącznik Nr 2 stanowiący integralną część umowy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2.

1. „DOSTAWCA” będzie dostarczał „ZAMAWIAJĄCEMU” wyroby określone w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy sporządzonym zgodnie z ofertą cenową „DOSTAWCY” do dnia 31.12.2016 roku.
2. Wartość zamówienia określa się na kwotę .....zł netto (słownie złotych . .....)
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez „DOSTAWCĘ” na podstawie składanych zamówień przez „ZAMAWIAJĄCEGO” w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia do 20% dostaw przedmiotu zamówienia W trakcie trwania umowy z zachowaniem cen określonych w załączniku Nr 2.

### § 3.

1. „DOSTAWCA” w celu potwierdzenia właściwego wykonania przedmiotu umowy przedłoży „ZAMAWIAJĄCEMU” aktualne dokumenty potwierdzające tj.
  - atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną,
  - karty gwarancyjne,

### § 4.

1. „DOSTAWCA” zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do magazynu „ZAMAWIAJĄCEGO” na własny koszt.
2. „ZAMAWIAJĄCY” dokona odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy w swojej siedzibie, po dostarczeniu przez „DOSTAWCĘ” i w obecności jego przedstawiciela.
3. Reklamacje „ZAMAWIAJĄCEGO” załatwiane będą w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
4. „DOSTAWCA” samodzielnie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub ubytki powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia.

### § 5.

1. „DOSTAWCA” udziela „ZAMAWIAJĄCEMU” gwarancji na okres ..... na dostarczony przedmiot zamówienia określony w załączniku Nr 2 do umowy.
2. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją wad lub usterek w przedmiocie umowy nie z winy „ZAMAWIAJĄCEGO”, „DOSTAWCA” zobowiązuje się do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

### § 6.

Za realizację przedmiotu umowy „ZAMAWIAJĄCY” zapłaci na rzecz „DOSTAWCY” kwotę wynikającą z faktury na jego konto przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

1. Rozliczenie dostaw następować będzie na podstawie faktury za wykonanie określonej dostawy.
2. Podstawą do wystawienia przez „DOSTAWCĘ” faktury będzie protokół odbioru poszczególnych partii przedmiotu zamówienia, podpisany przez „ZAMAWIAJĄCEGO”
3. „ZAMAWIAJĄCY” oświadcza, że posiada środki do finansowania dostaw objętych umową.
4. „ZAMAWIAJĄCY” oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 537-000-13-88 oraz upoważnia „DOSTAWCĘ” do wystawienia faktury VAT bez podpisu „ZAMAWIAJĄCEGO”.

### § 7.

1. „ZAMAWIAJĄCY” ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez „DOSTAWCĘ” zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.



2. W przypadku odstąpienia przez „ZAMAWIAJĄCEGO” od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez „DOSTAWCĘ”, „ZAMAWIAJĄCEMU” przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia (tj. od kwoty pomniejszonej o wartość dostarczonych towarów).
3. „DOSTAWCA” zapłaci „ZAMAWIAJĄCEMU” kary umowne, za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.
4. „ZAMAWIAJĄCY” zapłaci „DOSTAWCY” kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od „DOSTAWCY” w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia (tj. od kwoty pomniejszonej o wartość dostarczonych towarów).
5. „ZAMAWIAJĄCY” zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów „Kodeksu Cywilnego”, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

#### § 8.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
2. W sprawach nie unormowanych Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielanej w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej oraz niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku nie wywiązania się „DOSTAWCY” z deklaracji zawartej w SIWZ w pkt. V ppkt.10, „ZAMAWIAJĄCY” unieważni umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

#### § 9.

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla „ZAMAWIAJĄCEGO”.

#### § 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

D O S T A W C A :

Z A M A W I A J Ą C Y :

## OGŁOSZENIE

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A  
21-500 Biała Podlaska

tel./ 083 / 342-60-71 do 73, fax. / 083 / 342-29-13, bwikwodkan@bwikwodkan.pl  
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy do wody zimnej  
w roku 2016.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla  
procedury przetargowej udzielanej w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.  
w Białej Podlaskiej.

Pracownik upoważniony do kontaktów z oferentami - Pan Jan Rybiński  
tel. /083/ 342-60-71 do 73 wew.49 w godz. 8.00 - 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty wariantowej i częściowej.  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie  
zamawiającego pokój 309 w godz. 8.00 - 14.00 /lub przesłać pocztą /

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Złożenie w terminie oferty na druku określonym w SIWZ.
2. Złożenie oświadczenia stosownie do art.18 Regulaminu
3. Złożenie zaświadczeń z ZUS, US, informacji z KRK, oraz o wpisie do  
ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru  
oraz inne dokumenty techniczne dotyczące wodomierzy wyszczególnione  
w SIWZ.
4. Wniesienie wadium w wysokości 3000,00 zł.

Termin składania ofert - 19.01.2016 r. do godz.11.<sup>00</sup>

Termin otwarcia ofert - 19.01.2016 r. o godz. 11.<sup>15</sup>

Kryteria oceny ofert:

- cena oferty - 100%

Termin związania ofertą 90 dni od dnia terminu złożenia oferty.

Biała Podlaska dn.31.12.2015r.