

Biała Podlaska, dnia 19.03.2014r.

TI-4201/12/2014

Białskie Wodociągi i Kanalizacja
„WOD-KAN” Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska

Dział Inwestycji i Rozwoju określa warunki techniczne na opracowanie koncepcji docelowego uzbrojenia w sieci wodociągowe i kanalizacji ścieków bytowych na terenach położonych pomiędzy ulicami Żeromskiego – Al. Jana Pawła II – Janowska – E 30 w Białej Podlaskiej:

- sieć wodociągową należy projektować z rur PE/PCV $\varnothing 110/160/225\text{mm}$ – z włączeniem do istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie osiedla i w ulicach Janowska, Żeromskiego, Al. Jana Pawła II, Podmiejska.

- sieć kanalizacji ściekowej należy projektować z rur PVC/PP/kam. o średnicach dobranych w oparciu o spływ ścieków - min $\varnothing 0,20\text{m}$ – z włączeniem do istniejących/projektowanych kanałów ściekowych zlokalizowanych na terenie osiedla i w ulicach Janowska, Żeromskiego, Al. Jana Pawła II, Podmiejska.

W trakcie opracowywania koncepcji należy dokonywać z Działem Inwestycji i Rozwoju bieżących uzgodnień proponowanych rozwiązań.

Dyrektor Techniczny
Główny Inżynier

inż. Jerzy Kułaga

Podstawa prawna:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. Dz.U. Nr 72 poz.747 z późn.zm.
2. Przepisy Prawa Budowlanego
3. Przepisy i normy branżowe

Warunki otrzymują:

1. Adresat
2. a/a